Д О С И Е

С ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

в

ДГ № 22 „ ЗВЪНЧЕ „

гр. Хасково , ул. „ Дружба „ № 10 гр. Хасково , ул. „ Буря „ № 2

Актуализация 13.10.2025г

Пожар - 160/ 112 Бърза помощ - 150/ 112
Полиция - 166/ 112 Гражданска защита - 112

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Заповед за възлагане на дейност по пожарна и аварийна безопасност /ПАБ/.
2. Правила за осигуряване на ПАБ на територията на обекта.
3. План за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии.
4. План за осигуряване на ПАБ при ремонти, реконструкции и преоборудване на обектите.
5. План за евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица.
6. Противопожарна инструкция и правила

ЗАПОВЕДИ ЗА:

1. Пожаробезопасно извършване на огневи работи.
2. Пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди.
3. Заповед за забрана на тютюнопушене в района на ДГ № 22.
4. Изключване на електрическото захранване след работно време
5. Подготовка и инструктаж на персонала за ПАБ.
6. Осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време на обекта.
7. Поддържане и проверка на противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене.
8. Формиране на нещатен щаб за ръководство при ликвидиране на пожари и аварии.

Заповед № 45 / 13.10.2025

ОТНОСНО: Възлагане на дейности по пожарна и аварийна безопасност

На основание чл.9 ал.2т.10 от Наредба№ 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на **обектите,**

ЗАПОВЯДВАМ:

1.Възлагам на Деяна Маринова на длъжност касиер-домакин за сграда „ Буря „ № 2 и Милена Жекова на длъжност ЗАС за сграда „ Дружба „ № 10
да извършват и координират с Районно управление "Пожарна безопасност и спасяване" - гр. Хасково , дейностите по осигуряване на пожарната и аварийна безопасност на обектите на ДГ № 22.

Задачите на координаторите са :

1) Да състави, съхранява и актуализира досие, съдържащо документите по противопожарна охрана, съгласно Наредба№ 8121з-647/01.10.2014
2) Да осигури изпълнението и ми докладва за нарушения на заповедите ми за пожаробезопасно извършване на огневи работи, заповедта забраняваща тютюнопущенето в района на ДГ № 22 и изключването на ел. ток след работно време, както и други , касаещи пожарната безопасност.
3) Да осигури поддържане в техническа изправност на противопожарните уреди и съоръжения и водоизточници и инсталации в границите на своята компетентност.
4) Преди започване на ремонтни работи, капиталов ремонт или ново строителство да сигнализира РУ "ПБС" за контрол и изготвяне на план за работа.
5) Да осигури извършването на начален и периодичен противопожарен инструктаж на служителите и работниците .
6) Да оказва интелектуално и логистично съдействие на служителите при изпълнение на мероприятията, свързани с пожарната и аварийна безопасност.

Директор : Кр. Делчева

Krasimira Nedyalkova Delcheva
Digitally signed by Krasimira Nedyalkova Delcheva
Date: 2025.10.14 08:05:00 +03'00'

Заповед № 46 / 13.10.2025

ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА

за създаване на противопожарен ред и недопускане на пожари На основание на чл.9 ал.1 т.1 от Наредба№ 8121з-647/01.10.2014 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите,

НАРЕЖДАМ:

1. Всички работници и служители при изпълнение на ежедневната си работа да изпълняват точно и навреме установените противопожарни правила и изисквания, както и да следят за изпълнението на същите от посетители и родители.
2. В помещенията на детските групи и офиси, стълбищни клетки, коридори, по пътеките и коридорите и пред противопожарни уреди да не се складират материали. Проходите да се държат винаги свободни за движение и действия при пожар или авария.
3. Огневи работи (оксиженни, електроженни, с бензинови лампи, пропан-бутан) да се извършват само след издаване на разрешително, спазвайки изискванията на Наредба I- 209 и специална заповед на директора.
4. Да не се извършва преустройство на сгради, съоръжения, помещения и инсталации без предварително съгласуване с директора и противопожарната служба.
5. Да не се складират горими отпадъци на територията на ДГ № 22.
6. При спиране на ел. тока осветлението да става с ел. фенерчета.
7. Противопожарните уреди се поддържат изправни от координатора по пожарната и аварийна безопасност в обекта.
8. След работа да се изключват всички ел. уреди без работещите на денонощен режим / дежурното осветление / .
9. След прокарване на кабели да се уплътняват с негорими материали технологичните отвори.
10. **ПРИ ПОЖАР, ДА СЕ УВЕДОМИ ПОЖАРНАТА НА ТЕЛ. 112/ 160 и Директора** Да се започне гасене с подръчните противопожарни уреди и съоръжения. Да се действува според изискванията на плана за действия при пожар.
11. Тютюнопушенето е категорично забранено на територията на ДГ № 22.
12. Забранено е внасянето на лични отоплителни уреди в обекта и самоволното решаване на въпросите за вида и начина на отопление .
13. Забранена е смяната на изгорели предпазители с нестандартни такива.
14. Не се разрешава направа или ремонт на ел. инсталации или части от тях от неправоспособни техници , без съответната категория на специалност.
15. Мястото за изхвърляне на отпадъци е в контейнерите. Изхвърлянето в района на обекта на горими отпадъци и амбалаж не е разрешено.
16. Размразяването и затоплянето на водопроводи и други инсталации да се извършва с топла вода или пара. Други методи се ползват след издаване на специален акт за огневи работи, съгласуван с РУ "ПБС".
17. Забранено е изключването или ограничаване работата на пожароизвестителните и пожарогасителни инсталации и уреди, както и ограничаване възможността за ползването им.

На нарушителите на горните правила ще бъдат налагани административни санкции.

Директор : Кр. Делчева

Krasimira Nedyalkova Delcheva

Digitally signed by Krasimira Nedyalkova Delcheva
Date: 2025.10.14 08:05:21 +03'00'

Заповед № 47/ 13.10.2025

ОТНОСНО: Изработване на планове по ПАБ / пожарна и аварийна безопасност /. При ремонти , реконструкции и преоборудване на обектите.

На основание чл.9 ал.1 , т.3 от Наредба№ 8121з-647/01.10.2014за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите,

ЗАПОВЯДВАМ:

Възлагам на Деяна Маринова
на длъжност касиер-домакин в сграда ул. « Буря « № 2
Възлагам на Милена Жекова
на длъжност ЗАС в сграда ул. « Дружба « № 10

да извършват дейности и координира с Районно управление "Пожарна безопасност и спасяване" - гр. Хасково, дейностите по изготвяне на плановете за осигуряване на пожарната безопасност на обекта по време на реконструкции, промяна планировка, ремонти и други дейности.

При необходимост да се консултира за спазването на противопожарните стандарти и нормативи.

Да съгласува дейности с РУ "ПБС" Хасково, изготвя актове и планове за огневи работи, ако се налагат такива два дни преди ремонта.

Директор: Кр. Делчева

Krasimira Nedyalkova Delcheva
Digitally signed by Krasimira Nedyalkova Delcheva
Date: 2025.10.14 08:05:35 +03'00'

СЪГЛАСУВАЛ.....
Н-к РУ "ПБС" - Хасково

ПЛАН ЗА ДЕИСТВИЕ ПРИ ПОЖАР В СГРАДАТА НА ДГ № 22 „ Звънче „ гр. Хасково , ул. Буря „ № 2 и ул. „ Дружба ,

длъжност	информира	действия при пожар
първия открил запалването	пожарната на **тел. 112**	Съобщава в пожарната на **тел. 112** съобщава на Директора(отговорника по ПАБ), изключва шалтера от централното електрическо табло , гаси с ръчните противопожарни уреди(пожарогасители), вода от вътрешните кранове.
колеги	служители, работници, Директора	Организират останалия персонал за гасене на запалването. Организират евакуация на (всички временно пребиваващи деца и хора, служители и работници). При възможност, без излишни рискове за своята безопасност евакуират ценни стоки и документи от архива.
работник или служител		Посреща автомобилите на пожарната и ги насочва към мястото на пожара. Организират останалия персонал за гасене на запалването. Организират евакуация на (всички пребиваващи деца и хора, служители и работници).Затварят всички врати към съседни помещения, за да се ограничи разпространението на пожара. Гасят запалването с противопожарните уреди(пожарогасители), вода от вътрешните кранове.
Директор	началника на пожарогасенето от РУ"ПБС"	Организира цялостните действия. Координира дейността си с ръководителя на пожарогасенето.Организира ликвидиране на последствията.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

1. При гасенето с вода да се изключи напрежението на електроуредите на етажа.
2. Да се избягва влизането в силно задимени зони, опасност от натравяне.
3. При напускане на помещенията да се затварят вратите за ограничаване достъпа на пожара и неговите фактори към помещенията.
4. Да не се гасят с вода електроуреди под напрежение, леснозапалими течности, масла, олио, нафта ,разредители.

Сграда „ Дружба „ № 10

- Хидрантни кранове -При административен вход и вход юг и изток на II етаж общо 5 бр. Пожарогасители – 19 броя
- Хидрантни кранове сграда Буря – 5 броя ; пожарогасители – 15 броя
  Всички упомени съоръжения са маркирани на евакуационните схеми

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ УЧАСТВУВАЩ В ПОЖАРОГАСЕНЕТО

РАЗДЕЛ I

Общи задължения на участниците в пожарогасенето:

1. Всички служители и работници, участвуващи в гасителните и в спасителните мероприятия са длъжни:
   - Да изпълняват безпрекословно,точно и бързо всички разпореждания на директора
   - Да действат при спасителните и пожарогасителните работи с пълно напрежение на моралните и физическите си сили.
   - Да запазят необходимото спокойствие и самообладание,да не допускат създаване на паника,да действуват организирано и уверено при всяка критична ситуация.
   - Да полагат грижи за опазването живота и здравето на личния състав, на обществената собственост и материалните ценности от повреди, разхищения, злоупотреби и др. при разглобяване и отстраняване на строителни конструкции и съоръжения при проникване през препятствия(врати,стени,покриви и др.),при подаване на пожарогасителни средства и при евакуация.
   - Да спазват мерките и правилата по охрана на труда и техника на безопасност.
   - Правилно да използуват поверените им ,противопожарни уреди и съоръжения и полагат грижи за изправността им.
   - Да оказват първа медицинска помощ на пострадалите и да вземат мерки за спасяването им.

2. Директора на ДГ № 22 е длъжен:

- Да организира пожарогасенето до ликвидиране огнището на пожара.
- Да следи за строгото спазване на правилата за охрана на труда и техника на безопасност.
- Да следи за изправността на противопожарните уреди и съоръжения.
- Да познава детайлно плана за евакуация
- Да се ориентира бързо в обстановката на пожара.

при пожар тел.160 и тел.112 **УТВЪРЖДАВАМ:**

Krasimira Nedyalkova Delcheva
Digitally signed by Krasimira Nedyalkova Delcheva
Date: 2025.10.14 08:06:00 +03'00'

И Н С Т Р У К Ц И Я

За осигуряването на пожарната и аварийна безопасност в " ДГ № 22 " Звънче" с адрес: гр. Хасково , ул. „ Дружба „ № 10 и ул. „ Буря „ № 2

Тази инструкция се издава на основание изискванията на чл.9 от Наредба № 8121з-647 / 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация. Тя е задължителна за всички работници и служители от обекта както и външни фирми и лица имащи отношение и временно пребиваващи на територията на обекта.

1. Всички работници и служители при извършване на ежедневната си работа са задължени да спазват установения противопожарен ред в обекта.
2. Всички промени свързани с ремонт или промяна на функционалното предназначение на отделни помещения или инсталации да стават след съгласуване с управителя и органите на РУПБС.
3. На работа в обекта да се допускат само лица преминали инструктаж по противопожарна охрана, включващ:

-пожарна опасност в обекта;
-аварийните изходи;
-видовете подръчни уреди за гасене и действие с тях;
-местата за тютюнопушене;
-телефона за връзка с РУПБС;

4. Ремонтни дейности свързани с огневи работи да се извършват само от правоспособен заварчик след издаване на АКТ за това от управителя или лице натоварено с негова заповед и одобрен от служба за РУПБС.
5. Тютюнопушенето да става само на определените и оборудвани за целта пожаробезопасни места.
6. Не се допуска затварянето или стесняването на пътищата и вратите за евакуация от стоки или други материали.
7. Ползването на отоплителни и нагревателни уреди да става само след съгласуването им с електроспециалисти.
8. Спирането на автомобили под всякакъв предлог пред основния вход, около обекта, възпрепятстващи движението на 1111 автомобили както и паркирането им над Пожарни Хидранти е забранено.
9. Работниците и служителите да познават задълженията си при възникване на пожар в обекта /плана за ликвидиране на аварии и пожари/.
10. В края на работния ден всички ел. консуматори нямащи отношение по съхраняването на продукти или други технологични нужди се изключват централно от ел. таблото от определено със заповед лице, което се отразява в дневник

11. Всички горими отпадъци и материали се изхвърлят извън обекта на определено за целта място - контейнера, на безопасно разстояние от обекта.

12. Наличната противопожарна автоматика да се познава от работещите и се подържа в изправност, като се изготвят протоколи за състоянието й съгласно инструкция за експлоатация и подръжка.

13. Подръчните противопожарни уреди да се познават от състава и да се ползват само по предназначение.

14. Не се допуска внасянето и съхраняването на лесно запалими течности нямащи отношение към работата, а при необходимост се съхраняват в негорими шкафове.

15. При възникване на пожар задължително се обажда на тел.160 и тел.112 и се пристъпва към изпълнение на задълженията залегнали в плана за ликвидиране на пожари и аварии. Приоритетно се извършва евакуация на хората и затваряне на врати към съседни помещения.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОЖАР

длъжност	информира	действия при пожар
първия открил запалването	пожарната на **тел.160/112**	съобщава в пожарната на **тел. 160/112,** съобщава на собственика, гаси с ръчните противопожарни уреди (пожарогасители);
колеги	служители, работници, собственик,	организира останалия персонал за гасене на запалването и организиране на ЕВАКУАЦИЯ на служители, работници или временно пребиваващи в обекта;
работник или служител		Посреща автомобилите на пожарната и ги насочват към мястото на пожара. Затварят всички врати към съседни помещения, за да се ограничи разпространението на пожара. Гасят запалването с противопожарните уреди(пожарогасители).
директор	началника на пожарогасенето от РУПБС	Организира цялостните действия. Координира дейноста си с ръководителя на пожарогасенето. Организира леквидиране на последствията.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

При гасенето с вода да се изключи напрежението на електроуредите и на съответния етаж.

Да се избягва влизането в силно задимени зони, опасност от натравяне.

При напускане на помещенията да се затварят вратите за ограничаване достъпа на пожара и неговите фактори към помещенията.

Да не се гасят с вода електроуреди под напрежение, леснозапалими течности, масла, олио, нафта, разредители.

Стриктно да се спазват всички заповеди неразделна част от противопожарното досие на обекта

Заповед № 48 / 13.10.2025

ОТНОСНО: Пожаробезопасно извършване на огневи работи в ДГ № 22 „ Звънче „ гр. Хасково

На основание чл.6 , ал.1 т.2 във връзка с чл.9 ал.2 т.1 и чл.11 от Наредба№ 8121з- 647 / 01.140.2014г правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите,и недопускане на пожари и аварии в обекта предизвикани от огневи работи

ЗАПОВЯДВАМ:

1.Под огневи работи да се разбира всички дейности свързани със запояване , заваряване или рязане на метали и техните сплави със заваръчни или режещи инструменти /ъглошлайф/, течни горива и топенето на битуми и смоли с употреба на твърдо, течно и газообразно гориво, както и палене на открит огън.

2.Огневи работи да се извършват извън обекта на разстояние не по малко от 5 м. от горими материали и /или 20 м. от лесно запалими течности и газове.

3.Ако огневите работи се извършват в обекта, то мястото се почиства от горими и леснозапалими материали в посочения по горе радиус и спазвайки таблицата от Наредба № I - 209 от 22.11.2004г.

4.Огневите работи да се извършват само от правоспособни заварчици след попълване на АКТ за извършване на огнева работа /"Приложение 3" към чл.101 ал. 1 от Наредба I - 209 /- отговорност за това има фирмата изпълнител. За извършване на огневи работи се допускат само правоспособни заварчици, преминали курса за преинструктаж същата година.

1. Акт за огнева работа да се издава от управителя на обекта, а ръководител на огневата работа да бъде координатора по противопожарните въпроси. АКТА се обявява в РУ"ПБС" / пожарната / поне четири часа преди започване на работите в обекта.
2. Преди започване на огневата работа участниците да се инструктират от координатора по въпроси свързани с пожаробезопасното извършване на ремонта. На мястото на огневата работа да се подсигурят пожарогасителни уреди и съоръженията предписани в акта.
3. След приключване на работата да се осигури лице, което да наблюдава мястото в продължение на 3 ч. - отговорник Христо Полихронов/ работник ремонт и поддръжка /за сграда „ Дружба „ и Деяна Маринова за сграда „ Буря „

Заповедта ми да се доведе до знанието на целия личен състав в обекта за сведение и изпълнение.

Директор Krasimira Nedyalkova Delcheva

Digitally signed by Krasimira Nedyalkova Delcheva
Date: 2025.10.14 08:06:19 +03'00'

З А П О В Е Д № 49/ 13.10.2025г

ОТНОСНО: Пожаробезопасно използване на отоплителни и електронагревателни и други електрически уреди в ДГ № 22 „ Звънче „ гр. Хасково

На основание чл.6 , ал.1 т.2 във връзка с чл.9 ал.2 т.2 от Наредба№ 8121з-647 / 01.10.2014г правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите,и за недопускане на пожари и аварии в ДГ № 22 „ Звънче „, предизвикани от отоплителни и електрически уреди

ЗАПОВЯДВАМ:

1.Забранявам ползването на други отоплителни уреди , освен монтираните климатици в сградите на ул. „ Дружба „ № 10 и ул. „ Буря „ № 2

2. Монтажите на отоплителни и нагревателни уреди са длъжни:

-да монтират уреда съгласно противопожарните изисквания, на разстояние не по малко от 0,8 м. от горими предмети;

-да съобразят мощността на електроуредите със съответното сечение на ел. инсталацията;

-да ползват само технически изправни уреди, съответстващи на БДС и / или ЕК.;

Помощник-възпитателите и служителите от медицинския и педагогически персонал са длъжни :

-да не оставят без наблюдение работещи отоплителни и нагревателни уреди;

3. Координатора по пожарните въпроси извършва инструктаж на отговорниците и упражнява контрол върху експлоатацията на отоплителните и нагревателни уреди.

4.**ЗАБРАНЯВАМ:**

-оставяне без контрол на работещи нагревателни уреди; -

сушене на горими материали върху нагрети повърхности;

-използване на уреди без негорима подложка или въздушна междина по БДС/ ЕК. -използване на уреди без консултация от ел. специалист по отношение сечението на инсталацията захранването и консумацията на уреда;

- внасянето на самоделни и технически неизправни уреди на територията на обекта;

5.При възникване на пожар незабавно да се уведоми РУ "ПБС" на тел. 112 и да се пристъпи към гасене с подръчни ПП уреди.

Заповедта ми да се доведе до знанието на целия личен състав в обекта за сведение и изпълнение

Директор : Кр. Делчева Krasimira Nedyalkova Delcheva

Digitally signed by Krasimira Nedyalkova Delcheva
Date: 2025.10.14 08:06:33 +03'00'

З А П О В Е Д № 50/ 13.10.2025

ОТНОСНО: Забрана за тютюнопушене на територията на ДГ № 22 „ Звънче „ гр. Хасково

На основание чл.6 , ал.1 т.2 във връзка с чл.9 ал.2 т.3 от Наредба№ 8121з-647 / 01.140.2014г правилата и нормите за пожарна безопасност,и недопускане на пожари и аварии в обектите предизвикани от ползване на огън и тютюнопушене

ЗАБРАНЯВАМ:

Забранявам тютюнопушенето в района на ДГ № 22 „ Звънче „ гр. Хасково. Нарушителите ще бъдат санкционирани дисциплинарно.

Заповедта ми да се доведе до знанието на целия личен състав за сведение и изпълнение.

Директор: Krasimira Nedyalkova Delcheva

Digitally signed by Krasimira Nedyalkova Delcheva
Date: 2025.10.14 08:06:46 +03'00'

Заповед № 51 / 13.10.2025г

ОТНОСНО: За изключване на електрическото захранване след приключване на работното време в ДГ № 22 „ Звънче „ гр. Хасково

На основание чл.6 , ал.1 т.2 във връзка с чл.9 ал.2 т.4 от Наредба№ 8121з-647 / 01.140.2014г правилата и нормите за пожарна безопасност,и недопускане на пожари и аварии в обектите предизвикани от неизправни електрически инсталации

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Изключването на ел. захранването без денонощните потребители след приключване на работното време в обекта да става от:
Помощник-възпитателите втора смяна от прекъсвача на централното табло.
Да се проверяват климатици и бойлери след което да се изключат при напущане на обекта.
2. Изключването да се документира в дневник със следните графи.

Място	Отговорник	Дата	Час	Подпис	Забележка

3. Дневникът да се съхранява над централното табло в сграда „ Дружба „ и от касиер-домакина в сграда „ Буря „. Същия не може да бъде изнасян от обекта без знанието на директора
4. Координатора по противопожарните въпроси следи за правилното и редовно попълване и съхранение на дневника.

С заповедта ми да се запознае целия личен състав за сведение и изпълнение.

Директор : Кр. Делчева

Krasimira Nedyalkova Delcheva

Digitally signed by Krasimira Nedyalkova Delcheva
Date: 2025.10.14 08:07:01 +03'00'

Заповед № 52 / 13.10.2025г

ОТНОСНО: Организиране на противопожарната подготовка и инструктажа на служителите и работниците във връзка с с чл.9 ал.2 т.5 от Наредба№ 8121з-647 / 01.140.2014г правилата и нормите за пожарна безопасност

ЗАПОВЯДВАМ:

1. ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОТИВОПОЖАРНАТА ПОДГОТОВКА.

I. Организирането на противопожарната подготовка да става от координатора по противопожарна дейност.

2. Противопожарната подготовка да включва:

-запознаване с пожарната опасност в обекта

-запознаване с аварийния план за действие при пожар

-запознаване с местата на противопожарните уреди, видове уреди и работа с тях

-извършване на инструктаж

- практическо проиграване на аварийния план веднъж годишно.

II. ПО ИНСТРУКТАЖИТЕ.

1. Инструктажите да бъдат съобразени с изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба№ 1з-2377/15.09.2011за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

2. Видовете инструктаж да бъдат начален, периодичен и извънреден.

3. Инструктажите да се провеждат от координатора по ПАБ, а извънредния от директора при необходимост.

4. Обемът на инструктажа да включва задълженията на персонала по моите заповеди, аварийният план и диференцираните задължения за всяко работно място по Наредба № I -209 / 22.11.2004г. Начини за оказване на първа помощ.

5. Инструктажа да се документира с подпис на инструктирания и инструктиращия в дневник съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Заповедта ми да се доведе до знанието на целия личен състав в обекта за сведение и изпълнение.

Директор: Кр. Делчева

Krasimira Nedyalkova Delcheva

Digitally signed by Krasimira Nedyalkova Delcheva
Date: 2025.10.14 08:07:16 +03'00'

З А П О В Е Д № 53 / 13.10.2025г

ОТНОСНО: Подържане и проверка на противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене във връзка с чл.9 ал.2 т.7 и чл.11 от Наредба№ 8121з-647 / 01.140.2014г правилата и нормите за пожарна безопасност на обектите,в ДГ № 22 „ Звънче„ гр. Хасково

ЗАПОВЯДВАМ:

1.Определям Милена Жекова / ЗАС / за сграда Дружба
Деяна Маринова / касиер-домакин / сграда Буря
за координатори по противопожарните въпроси

2.Да извършват поддържането и проверката на поставените в обекта противопожарни уреди и съоръжения. При констатиране на нередности да уведомява незабавно директора на ДГ № 22 с цел отстраняването им.

2. При проверката и поддръжката на противопожарните уреди да се обръща внимание на:

а/наличността им на определените места;

б/външен вид и състояние на пломбите;

в/срок на годност по стикера върху тях;

г/наличие на шлангове, вртоци и струйници в касетите на вътрешните пожарни кранове. Състоянието им:

д/състояние и наличност на обозначителните знаци за ПП уреди

е/достъпа до съответните местостоянки на уреди и съоръжения.

3. Веднъж годишно да се извършва преглед на пожарогасителите в оторизирана работилница.

4. В началото на зимния сезон пожарните кранове които са застрашени от замръзване да се зазимяват.

Заповедта ми да се доведе до знанието на целия личен състав в ДГ № 22 за сведение и изпълнение.

Директор: Кр. Делчева

Krasimira Nedyalkova Delcheva

Digitally signed by Krasimira Nedyalkova Delcheva
Date: 2025.10.14 08:07:30 +03'00'

Заповед № 54 / 13.10.2025г

ОТНОСНО: Възлагане функции на нещатен щаб за координиране дейността по осигуряване на пожарната безопасност на основание чл.6 ал. 1 , т.3 във връзка с чл. 9,ал. 2 т.10 от Наредба № 8121з-647 / 01.10.2014г за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация"

З А П О В Я Д В А М:

За учебната 2025 / 2026г. **щаба** за координиране на дейностите по правилата и нормите на противопожарна и аварийна безопасност да бъде в състав : 1 Красимира Делчева - председател
2. Милена Жекова - ЗАС сграда Дружба
3. Силвина Андреева - зам. директор
4. Деяна Маринова - касиер сграда Буря
5. Грозю Грозев - Огняр сграда Буря
6. Христо Полихронов - огняр сграда Дружба

Заповедта да се сведе на общо събрание до знанието на всички

Директор : Кр. Делчева

Krasimira Nedyalkova Delcheva
Digitally signed by Krasimira Nedyalkova Delcheva
Date: 2025.10.14 08:07:45 +03'00'